

## Sitzungsvorlage Anfrage

Nr.: 2025/281

### Anfrage des KTA Schwidder im Kreistag Lüchow-Dannenberg vom 06.01.2025: Heizungsausfälle der kreiseigenen Schulen

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)	13.01.2025	TOP 7.2.
---	------------	----------

Eingang per E-Mail am 06.01.2025

Guten Abend,

hiermit stelle ich folgende Anfragen für den kommenden KSA:

Ab welchen kreiseigenen Schulen kam es zwischen 2019 und heute zu Heizungsausfällen, und wie lange dauerten diese?

Gibt es Erkenntnisse über Häufungen an einzelnen Schulen,

und wenn ja, gibt es Erkenntnisse bzgl. möglicher Gründe (z. B. Bauart, Alter usw.)?

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Schwidder

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Mit Anfrage vom 06.01.2025 des Vorsitzenden des Kreisschulausschusses, Herrn Schwidder, wurde der Arbeitsauftrag an die Verwaltung gerichtet, darzustellen, an welchen kreiseigenen Schulen es zwischen 2019 und aktuellem Stand zu Heizungsausfällen kam und wie lange die Behebung dieser Ausfälle dauerte. Weiterhin wurde darum gebeten, mitzuteilen, ob es Erkenntnisse über Häufungen an einzelnen Schulen und über die möglichen Entstehungsgründe gäbe.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Heizungsausfälle an kreiseigenen Schulen	
2019	Keine Daten vorliegend
2020	Keine Heizungsausfälle
2021	Keine Heizungsausfälle
2022	KGS Clenze am 18.02.2022, Ausfall: 1 Tag
2023	KGS Clenze am 02.03.2023, Ausfall: 1 Tag, ab dann mobile Wärmeversorgung bis zur Reparatur der Anlage in den Osterferien 2023
	KGS Clenze am 28.11.2023, Ausfall: 1 Tag
	BVS Hitzacker am 30.11.2023, Ausfall: 2 Tage
2024	EAS Gartow am 21.10.2024, Ausfall: 1 Tag
2025	KGS Clenze am 06.01.2025, Ausfall: 1 Tag

Die häufigsten Heizungsausfälle im vorgenannten Zeitraum waren bei der KGS Clenze zu bemerken. Die Beheizung der Schule erfolgt im Rahmen eines im Jahre 2012 geschlossenen Wärmeliefer-Contractings (Fa. GETEC, Magdeburg) über ein Biogas-betriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW). Die Laufzeit dieses Contractings ist bis zum 31.08.2028 befristet. Bis dahin darf das Gebäudemanagement keine Änderungen oder Wartungsarbeiten an der Anlage vornehmen, sondern nur die Fachfirma kontaktieren.

Zur Heizungssituation stellt das Gebäudemanagement weiterhin folgende Informationen bereit:

- An der Elbauenschule in Gartow beziehen wir Nahwärme von der Biogas Gartow GmbH.

- Auch die Bernhard-Varenius-Schule in Hitzacker wird über Nahwärme aus der dortigen Biogasanlage versorgt.
- Die Musikschule in Lüchow wird mit einer Holz-Pellet-Anlage (BJ. 2021) beheizt.
- An den beiden Schulzentren Lüchow und Dannenberg haben wir noch Gas-betriebene Heizungsanlagen im Wesentlichen aus den Jahren 2002/2003, die je nach Zustand kurz- bis mittelfristig erneuerungsbedürftig werden. Am Schulzentrum Dannenberg soll mit fortschreitender Sanierung und Neubau der Schulgebäude sukzessive auf PV-unterstützte Wärmepumpentechnik umgestiegen werden.

Nach Aussage der Bauunterhaltung des Gebäudemanagements führt neben den alten Heizkesseln vor allem auch die überalterte Leitungsinfrastruktur der Anlagen (Heizkreisverteiler, Pumpen, Schieber etc.) zu gelegentlichen Heizungsausfällen oder Einschränkungen im Heizungsbetrieb.

gez. D. Schulz